

# Nordeuropa Försäkring AB

SÄRSKILDA VILLKOR

CISTERNFÖRSÄKRING N38:2



**FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>Innehåll</b>	sid
<b>4.8 Cisternförsäkring</b>	<b>3</b>
4.8.1 Omfattning	3
4.8.2 Säkerhetsföreskrifter	3
4.8.15 Särskilda bestämmelser	3
<b>4.8.15.3 Maskin- och Inbrottsförsäkring</b>	<b>4</b>

## 4.8 Cisternförsäkring

Med tillämpning av det allmänna villkoret N01, alternativt F01, i övrigt gäller för denna försäkring följande kompletteringar och ändringar.

### 4.8.1 Omfattning

Försäkringen omfattar

- cistern och gäller för skada enligt 1.7.1 (Brand) i Kap 1 ovan.

#### Definition.

Till cistern räknas även från denna gående rörledning t o m närmast cisternen befintlig ventil.

- innehåll i cistern och gäller enligt 1.7.1 i Kap 1 och dessutom för skada genom plötslig och oförutsedd förlust, förstöring eller förorening av den vätska som rinner ut från eller finns i cisternen.

#### Undantag

Ersättning lämnas inte för skada

- genom normalt svinn eller stöld
- genom långsamt utträngande vätska (diffusion)
- på innehåll vid dess hantering eller lagring genom blandning med annat ämne eller annan vätska. Dock ersätts sådan skada som orsakats av ersättningsbar skada enligt sådan som anges för cistern ovan.
- som uppstår på andra föremål än försäkrad cistern jämte innehåll inom och utom försäkringsställe genom att vätska rinner ut från cisternen.
- 

#### Särskild självrisk

Självrisk är 185 000 kr vid skada enligt 1.7.1.8 (Storm eller hagel) i Kap 1 på ytterbeklädnad (isolering och täckplåt).

### 4.8.2 Säkerhetsföreskrifter

Utöver vad som anges 1.9 (Säkerhetsföreskrifter) i Kap 1 gäller följande:

1. För cistern som innehåller brännbara eller frätande vätskor skall, om cisternen är beställd efter 1953 09 15, av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) utarbetade och av Kungl Arbetarskyddsstyrelsen godkända bestämmelser vara uppfyllda. Där dessa bestämmelser inte är tillämpliga - t ex för cistern av betong och cistern med flytande tak - skall cistern vara godkänd av Kungl Kommerskollegium.
2. Utan Försäkringsgivarens medgivande får inom 15 meter från cistern för brännbar vätska eller i sådan cistern inte finnas uppvärmningsanordning för olja, eldstad eller bar eld i någon form.
3. Vid påfyllning och tappning - dock minst en gång om året - skall vätskekvantiteten i cistern som rymmer mer än 50 kbm mätas och journalföras såväl före som efter påfyllningen respektive tappningen. Journalen skall vid skada samt då så begärs företes för Försäkringsgivarens representant
4. Cistern för brännbar vätska skall vara elektriskt jordad. Cistern som inte är av plåt skall dessutom vara försedd med åskledare.
5. Uppvärms i cistern befintlig brännbar vätska på annat sätt än medelst varmvatten eller mättad ånga med högst 0,8 Mpa övertryck, skall anordningen vara utförd enligt Sprängämnesinspektionens anvisningar (se Statens Brandnämnd/Brandinspektion utgivet cirkulär).

6. Cistern skall vara så utförd eller försedd med sådana anordningar att fara för bristning av cistern genom övertryck eller vakuum undanröjs.

#### **4.8.15.3 Maskin- och Inbrottsförsäkring**

Följande tilläggsvillkor gäller endast om det anges i försäkringsbrevet

#### **MASKINFÖRSÄKRING**

Vad avser cistern omfattar försäkringen, utöver vad som angetts under 4.8.1 ovan, även skada enligt 1.7.7 (Maskinförsäkring) i Kap 1.

#### **Särskild självrisk**

Självrisk är 10 % av skadebeloppet, dock lägst 7 200 kr och högst 75 000 kr, vid skada enligt 1.7.7 i Kap 1.

#### **INBROTTSFÖRSÄKRING**

Vad avser cistern omfattar försäkringen, utöver vad som angetts under 4.8.1 ovan, även skada enligt 1.7.3.1 (Stöld och skadegörelse genom inbrott) i Kap 1 och omfattar

- cisterner med tillhörande rörledningar samt pumpanordning (mätare) belägna utanför byggnad såväl under som ovan jord
- innehåll i sådana cisterner.

#### **Skyddskrav**

Som lokal enligt 1.7.3.1 ovan, anses här även cistern.

Utöver i Skyddsklass 1 ovan angivna krav, gäller att påfyllnings- och tappanordningar samt andra öppningar skall vara försedda med betryggande låsanordningar anpassade för ändamålet, t ex hänglås. Skyddsnivån skall därvidlag vara i paritet med godkända hänglås \*) i hänglåsklass 4.

\*) Här avses hänglås upptagna bl a i Svenska Stöldskyddsföreningens Säkerhetsguide.